



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

(г. УФА, ул. 8 МАРТА, 12/1, ТЕЛ. (3472) 52-59-52)

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК (г. СТЕРЛИТАМАК, ул. ХУДАЙБЕРДИНА, 100, ТЕЛ. (3473) 21-26-63)

Предписание N 58

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Заведующей МДОУ КВ «Детский сад № 20» Шакировой Г. Р.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«15»апреля 2008 г. проведено обследование (проверка) государственным инспектором г. Стерлитамак по пожарному надзору капитаном вн. службы Ибрагимовым И.Ф.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего здания МДОУ КВ «Детский сад № 20», расположенного по адресу: г. Стерлитамак, ул. К. Либкнехта, 6А

мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей Шакировой Г. Р.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4
1.	Очистить со ступеней лестничных маршей на путях эвакуации окраску из горючих материалов	п. 53 ППБ 01-03	
2.	Очистить со стен лестничных клеток окраску из горючих материалов	п. 53 ППБ 01-03	
3.	Демонтировать в общих коридорах линолеум с более высокой пожарной опасностью, чем В-2, РП2, Д-3, Т-2	п. 3 ППБ 01-03, п. 6.25* СНИП 21-01-97*	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках внепланового мероприятия по надзору в августе 2008 года.


Срок исполнения предписания 01 января 2009 г.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Гос. инспектор г. Стерлитамак
по пожарному надзору Ибрагимов И.Ф.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

"15" апреля 2008 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

заведующая Шакирова Г. Р.
(должность, фамилия, инициалы)

"15" апреля 2008 г.