



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
 (г. УФА, ул. 8 МАРТА, 12/1, ТЕЛ. (3472) 52-59-52)
 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК (г. СТЕРЛИТАМАК, ул. ХУДАЙБЕРДИНА, 100, ТЕЛ. (3473) 21-26-63)

Предписание N 216/1/106
 по устранению нарушений обязательных требований
 пожарной безопасности

МАДОУ «Детский сад № 20» КВ городского округа г. Стерлитамак
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 20» КВ городского округа г. Стерлитамак
Шакировой Гузель Разиловне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД г. Стерлитамак УНД ГУ МЧС России по
 (наименование органа ГПН)

РБ № 216 от 29 ноября 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
04 " 12 20 13 г. с 09 час 00 мин до 13 час 00
25 " 12 20 13 г. с 10 час 00 мин до 13 час 30

проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором г. Стерлитамак по пожарному надзору УНД ГУ МЧС России по РБ ст. лейтенантом в. службы Кашафутдиновым Рустамом Рафитовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку.

МАДОУ «Детский сад № 20» КВ городского округа город Стерлитамак РБ, ул. Карла Либкнехта, ба

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Шакировой Гузель Разиловной – заведующий МАДОУ «Детский сад № 20» КВ
 (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения	Содержание пункта и (абзац) нормативного акта Российской Федерации и (или) по пожарной безопасности. которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании детского дошкольного образовательного учреждения напольное покрытие в группах и в актовом зале выполнено из линолеума с неизвестными показателями пожарной опасности	(ст. 134, 151, таблица 3, таблица 27 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г.)	25.08.2014 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневные срок вправе обжаловать настоящее предписание.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД г. Стерлитамак


УНД ГУ МЧС России по РБ

Кашафутдинов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» декабря 2013 г.




(подпись)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

заведующий МАДОУ «Детский сад №20» Шакирова Г.Р.

(должность, фамилия, инициалы)

«25 » декабря 2013 г.